

لیست کابل‌های سیستم اعلام حریق ساختمان

پیشنهادی و مصوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد (فروردینماه ۱۳۹۸)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با توجه به رسالت خود در زمینه ارتقاء ایمنی و با عنایت به مراجعات مکرر مهندسین ناظر، مالکین و ... در خصوص تعیین برندهای کابل های سیستم اعلام حریق ساختمان، اقدام به بررسی مستندات و تاییدیه های تعدادی از برندهای ارائه شده توسط شرکت های دارای نمایندگی نموده است. که منتج به لیستی به شرح ذیل گردیده است. در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می باشد.

- اطلاعات ذیل بنا به مستندات ارائه شده به سازمان بوده و تایید اصالت کالا برعهده خریداران می باشد.

- لیست ارائه شده نهایی نبوده و در صورت ارائه محصول جدید پس از انجام بررسی ها لازم در صورت تایید محصول به لیست مذکور اضافه خواهد شد.

- از نظر سازمان آتش نشانی مشهد آزمایشگاه های (BHRC – UL – FM – LPCB – ITB – Efectis – MPA ,) مورد تایید می باشد و در صورتیکه محصولی دارای تاییدیه آزمایشگاهی غیر از موارد ذکر شده باشد بصورت موردی مستندات مربوطه بررسی خواهد شد. n.۹۷.۴.۱۹.

ردیف	نام محصول	نام شرکت اصلی یا تولید کننده	نام نماینده	کشور سازنده	تاییدیه	تلفن	توضیحات
۱	یاقوت البرز	سیلیکون کابل یاقوت البرز	کیا آذران پاژ	ایران	سازمان ملی استاندارد ایران	۰۵۱۳۸۴۰۱۲۳۵	IEC ۶۰۳۳۱
۲	سیل کیبل	سیل کیبل	نوین توس	ایران	سازمان ملی استاندارد ایران	۰۵۱۳۶۲۳۱۹۵۰	IEC ۶۰۳۳۱
۳	Bericacavi	ویژن آرتاسیف	آرتا انرژی	ایتالیا	LPCB	۰۵۱۳۷۶۴۸۶۳۳	-
۴	Erse	ERSE KABLO	خانه امن	ترکیه	LPCB	۰۵۱۳۷۱۱۲۸۴۱	-
۵	LLT	SHENZHEN LILUTONG TECHNOLOGY	کیا آذران پاژ	چین / انگلستان	LPCB	۰۵۱۳۸۴۰۱۲۳۵	-
۶	DRAKA	Draka firetuf cables	مهندسی پژواک	انگلستان	LPCB	۰۵۱۳۸۴۲۴۳۵۳	-

- اگر در هر مقطع زمانی، خلاف مستندات ارائه شده مشخص شود ، سازمان آتش نشانی مجاز به حذف شرکت مذکور از لیست خواهد بود و کلیه عواقب آن متوجه شرکت مورد نظر می باشد.

- در صورت تغییر رویکردی در سازمان آتش نشانی شرکت های ذکر شده در لیست بالا متعهد به تبعیت از شرایط جدید مدنظر سازمان آتش نشانی می باشند.

- شرکت های ذکر شده در لیست فوق متعهد به پاسخگویی به مکاتبات و درخواست های این سازمان در اسرع وقت می باشد.