

## لیست محصولات اعلام حریق شهرداری و مصوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با توجه به رسالت خود در زمینه ارتقاء ایمنی و با عنایت به مراجعات مکرر مهندسیین ناظر، مالکین و ... در خصوص تعیین برندهای اعلام حریق معتبر، اقدام به بررسی مستندات و تاییدیه های تعدادی از برندهای ارائه شده توسط شرکت های دارای نمایندگی در شهرمشهد نموده است. که منتج به لیستی به شرح ذیل گردیده است. در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می باشد.
- اطلاعات ذیل بنا به مستندات ارائه شده به سازمان بوده و تایید اصالت کالا برعهده خریداران می باشد.
  - لیست ارائه شده نهایی نبوده و در صورت ارائه محصول جدید پس از انجام بررسی ها لازم در صورت تایید محصول به لیست مذکور اضافه خواهد شد.
  - از نظر سازمان آتش نشانی مشهد آزمایشگاه های (AFNOR, EVPU, FM, UL, LPCB, BOSEC, Vds) مورد تایید می باشد و در صورتیکه محصولی دارای تاییدیه آزمایشگاهی غیر از موارد ذکر شده باشد بصورت موردی مستندات مربوطه بررسی خواهد شد.
  - در حال حاضر تمامی برند های اعلام حریق دارای استاندارد ملی (درج شده بر روی قطعه) مورد تایید می باشند (پس از بررسی های لازم، برندهای مورد تایید نهایی و شرایط احتمالی اعلام خواهد شد.)

ردیف	برند	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه پندل /دکتور	شماره تلفن	شرکت نماینده
۱.	Advanced	آدرس پذیر	یونان	-----/vds	۳۷۱۳۳۰۷۵	نارفوم کار
۲.	Argus	آدرس پذیر/متعارف	ایتالیا	LPCB/LPCB	۳۸۴۲۲۴۳۵۳	مهندسی پژواک
۳.	Bristol	آدرس پذیر/متعارف	امارات/انگلستان	LPCB / BSI Kitmark	۳۸۴۰۹۶۹۹	مهندسی آذران پاژ
۴.	DEF	آدرس پذیر/متعارف	فرانسه	BOSEC/ BOSEC	۳۷۲۰۰۴۴	دنیا ارتباط فراگیر
۵.	Elkron	آدرس پذیر/متعارف	ایتالیا	LPCB /---	۳۷۲۰۰۴۴	دنیا ارتباط فراگیر
۶.	Esser	آدرس پذیر	آلمان	VDS/VDS	۳۷۶۴۸۱۳۳	آرتا انرژی
۷.	Eurefyre	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۷۶۸۲۱۵۵	فن آوریهای مدرن دیاکو
۸.	eurotech	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۷۶۷۳۱۵۵	پردیس ایمن حریق شرق
۹.	Exir trading	-----/متعارف	چین	LPCB /---	۳۷۱۳۲۳۰۶	موج گستران بارثاوا
۱۰.	FiKe	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۸۴۰۱۲۳۵	مهندسی پاژ
۱۱.	Finder	آدرس پذیر/متعارف	ترکیه	LPCB / LPCB-BSI	۳۷۶۸۲۱۵۵	فناوری های مدرن دیاکو
۱۲.	Fireguard	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB-UL / LPCB-BSI	۳۸۴۸۱۲۹۱	هوشمند ارتباط کارا
۱۳.	FIREX-UK	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۷۶۴۸۱۳۳	آرتا انرژی
۱۴.	GENT	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB/LPCB	۳۸۴۲۲۴۳۵۳	مهندسی پژواک
۱۵.	GFE	آدرس پذیر/متعارف	پرتغال	Certif-Intertek / Certif	۳۸۴۰۱۲۳۵	مهندسی پاژ
۱۶.	GST	آدرس پذیر/متعارف	چین (کمپانی اصلی انگلستان)	LPCB / LPCB	۳۷۶۴۸۱۳۳	آرتا انرژی
۱۷.	Hochiki	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB- vds /-	۳۷۱۳۳۰۷۵	نارفوم کار
۱۸.	Horing	-----/متعارف	تایوان	LPCB /-	۳۷۱۳۲۳۰۶	موج گستران بارثاوا
۱۹.	inime	آدرس پذیر/متعارف	ایتالیا	LPCB / BOSEC	۳۷۶۷۳۱۵۵	پردیس ایمن حریق شرق
۲۰.	mavili	آدرس پذیر/متعارف	ترکیه	LPCB-TSE/LPCB-TSE	۳۸۴۶۴۳۵۷	سهند ارتباط سناباد
۲۱.	Multron	آدرس پذیر/متعارف	سنگاپور	LPCB / LPCB	۳۸۴۸۰۵۴۱-۶	تارنمای طلایی
۲۲.	Notifire	آدرس پذیر	آمریکا	UL-FM / UL-FM	۳۸۴۸۰۵۴۱-۶	تارنمای طلایی
۲۳.	Olympia Electronics	آدرس پذیر/متعارف	یونان	EVPU-LPCB / LPCB-EVPU	۳۸۴۶۴۳۵۷	سهند ارتباط سناباد
۲۴.	Paradox	متعارف	یونان	---/EVPU	۳۸۴۸۱۲۹۱	هوشمند ارتباط کارا
۲۵.	Protec	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB-BSI Kitmark	۳۸۴۶۴۳۵۷	سهند ارتباط سناباد
۲۶.	SD <sup>۳</sup>	آدرس پذیر/متعارف	فرانسه	Afnor(CNPP) / Afnor(CNPP)	۳۸۴۸۰۵۴۱-۶	تارنمای طلایی
۲۷.	Sentek	متعارف	چین	UL-INTERTEK/---	۳۸۴۸۱۲۹۱	هوشمند ارتباط کارا
۲۸.	TeleteK electronics	آدرس پذیر/متعارف	بلغارستان	EVPU-LPCB / LPCB-EVPU	۳۲۲۵۷۵۲۲	سهند ارتباط آذر یاد
۲۹.	THORN(Tyco)	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB - Vds	۳۸۹۳۹۵۵۷	آرتین تک پایش خاورمیانه
۳۰.	TNA	آدرس پذیر/-----	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۵۰۲۷۰۹۹	آترین الکترو سازه توس
۳۱.	Uni POS	آدرس پذیر/متعارف	بلغارستان	EVPU-LPCB /EVPU	۳۷۲۳۸۵۳۳	پارسیان ساینس سناباد
۳۲.	VES Fire Detection system	آدرس پذیر/متعارف	آمریکا	UL/ UL	۳۸۵۲۳۸۸۵	آواک
۳۳.	V-GREAT	متعارف	چین	LPCB / LPCB	۳۷۶۷۳۱۵۵	پردیس ایمن حریق شرق

- در هر مقطع زمانی، خلاف مستندات ارائه شده مشخص شود سازمان آتش نشانی، مجاز به حذف شرکت مذکور از لیست خواهد بود. و کلیه عواقب آن متوجه شرکت مورد نظر می باشد.
- در صورت تغییر رویکردی در سازمان آتش نشانی شرکت های ذکر شده در لیست بالا متعهد به تبعیت از شرایط جدید مدنظر سازمان آتش نشانی می باشند.
- شرکت های ذکر شده در لیست فوق متعهد به پاسخگویی به مکاتبات و درخواست های این سازمان در اسرع وقت می باشد.
- با عنایت به این موضوع که در بسیاری از برندهای سیستم های کشف و اعلام حریق تعدادی از قطعات (دکتور، آژیر، اینترفیس، پندل و...) دارای تاییدیه معتبر آزمایشگاهی می باشند، قبل از عقد قرارداد، نسبت به دارا بودن تاییدیه آزمایشگاهی کلیه قطعات اطمینان حاصل فرمایید.
- ذکر نام برند در این لیست به مفهوم مناسب بودن برند جهت کلیه ساختمان ها نمی باشد، در هنگام عقد قرارداد نسبت به مناسب بودن قابلیت های سیستم با مشخصات پروژه اطمینان حاصل فرمایند.