

لیست محصولات اعلام حریق شهابی و مصوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با توجه به رسالت خود در زمینه ارتقاء ایمنی و با عنایت به مراجعات مکرر مهندسين ناظر، مالکین و ... در خصوص تعیین برندهای اعلام حریق معتبر، اقدام به بررسی مستندات و تاییدیه های تعدادی از برندهای ارائه شده توسط شرکت های دارای نمایندگی در شهر مشهد نموده است. که منتج به لیستی به شرح ذیل گردیده است. در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می باشد.

- اطلاعات ذیل بنا به مستندات ارائه شده به سازمان بوده و تایید اصالت کالا برعهده خریداران می باشد.

- لیست ارائه شده نهایی نبوده و در صورت ارائه محصول جدید پس از انجام بررسی ها لازم در صورت تایید محصول به لیست مذکور اضافه خواهد شد.

- از نظر سازمان آتش نشانی مشهد آزمایشگاه های (AFNOR, EVPU, FM, UL, LPCB, BOSEC, Vds) مورد تایید می باشد و در صورتیکه محصولی دارای تاییدیه آزمایشگاهی غیر از موارد ذکر شده باشد بصورت موردی مستندات مربوطه بررسی خواهد شد.

ردیف	برند	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه پنل /دکتور	شماره تلفن	شرکت نماینده
۱.	Sens	متعارف	ایران	سازمان ملی استاندارد ایران	۰۵۱۳۷۱۱۲۸۴۰-۱	خانه امن
۲.	ZITEX	متعارف	ایران	سازمان ملی استاندارد ایران	۰۵۱۳۲۲۳۳۱۳۳	کلینیک برق ساختمان
۳.	Ariak	متعارف	ایران	سازمان ملی استاندارد ایران	۰۵۱۳۸۴۲۱۶۲۰	آرتین تک پایش خاورمیانه
۴.	Advanced	آدرس پذیر	یونان	-----/VDS	۳۷۱۳۳۰۷۵	نارفوم کار
۵.	Argus	آدرس پذیر/متعارف	ایتالیا	LPCB/LPCB	۳۸۴۲۲۴۳۵۳	مهندسی پژواک
۶.	Bristol	آدرس پذیر/متعارف	امارات انگلستان	LPCB / BSI Kitmark	۳۸۴۰۹۶۹۹	مهندسی آذران پاژ
۷.	DEF	آدرس پذیر/متعارف	فرانسه	BOSEC/ BOSEC	۳۷۲۰۰۴۴	دنیا ارتباط فراگیر
۸.	Detnov	آدرس پذیر/متعارف	اسپانیا	Ap plus	۰۵۱۳۸۴۲۱۶۲۰	آرتین تک پایش خاورمیانه
۹.	Elkron	آدرس پذیر/متعارف	ایتالیا	LPCB /---	۳۷۲۰۰۴۴	دنیا ارتباط فراگیر
۱۰.	Esser	آدرس پذیر	آلمان	VDS/VDS	۳۷۶۴۸۶۳۳	آرتا انرژی
۱۱.	Eurefyre	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۷۶۸۲۱۵۵	فن اوربهای مدرن دیاکو
۱۲.	eurotech	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۷۶۷۳۱۵۵	پردیس ایمن حریق شرق
۱۳.	Exir trading	-----/متعارف	چین	LPCB /---	۳۷۱۳۸۳۰۶	موج گستران بارثاوا
۱۴.	FiKe	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۸۴۰۱۲۳۵	مهندسی پاژ
۱۵.	Finder	آدرس پذیر/متعارف	ترکیه	LPCB / LPCB-BSI	۳۷۶۸۲۱۵۵	فناوری های مدرن دیاکو
۱۶.	Fireguard	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB-UL / LPCB-BSI	۳۸۴۸۱۲۹۱	هوشمند ارتباط کارا
۱۷.	FIREX-UK	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۷۶۴۸۶۳۳	آرتا انرژی
۱۸.	GENT	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB/LPCB	۳۸۴۲۲۴۳۵۳	مهندسی پژواک
۱۹.	GFE	آدرس پذیر/متعارف	پرتغال	Certif-Intertek / Certif	۳۸۴۰۱۲۳۵	مهندسی پاژ
۲۰.	GST	آدرس پذیر/متعارف	چین (کمپانی اصلی انگلستان)	LPCB / LPCB	۳۷۶۴۸۶۳۳	آرتا انرژی
۲۱.	Hochiki	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB- vds /-	۳۷۱۳۳۰۷۵	نارفوم کار
۲۲.	Horing	-----/متعارف	تایوان	LPCB /-	۳۷۱۳۸۳۰۶	موج گستران بارثاوا
۲۳.	inime	آدرس پذیر/متعارف	ایتالیا	LPCB / BOSEC	۳۷۶۷۳۱۵۵	پردیس ایمن حریق شرق
۲۴.	mavili	آدرس پذیر/متعارف	ترکیه	LPCB-TSE/LPCB-TSE	۳۸۴۶۴۳۵۷	سهند ارتباط سناباد
۲۵.	Multron	آدرس پذیر/متعارف	سنگاپور	LPCB / LPCB	۳۸۴۸۰۵۴۱-۶	تارنمای طلائی
۲۶.	Notifire	آدرس پذیر	امریکا	UL-FM / UL-FM	۳۸۴۸۰۵۴۱-۶	تارنمای طلائی
۲۷.	Olympia Electronics	آدرس پذیر/متعارف	یونان	EVPU-LPCB / LPCB-EVPU	۳۸۴۶۴۳۵۷	سهند ارتباط سناباد
۲۸.	Paradox	متعارف	یونان	---/EVPU	۳۸۴۸۱۲۹۱	هوشمند ارتباط کارا
۲۹.	Protec	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB-BSI Kitmark	۳۸۴۶۴۳۵۷	سهند ارتباط سناباد
۳۰.	SD۳	آدرس پذیر/متعارف	فرانسه	Afnor(CNPP) / Afnor(CNPP)	۳۸۴۸۰۵۴۱-۶	تارنمای طلائی
۳۱.	Sentek	متعارف	چین	UL-INTERTEK/---	۳۸۴۸۱۲۹۱	هوشمند ارتباط کارا
۳۲.	TeleteK electronics	آدرس پذیر/متعارف	بلغارستان	EVPU-LPCB / LPCB-EVPU	۳۲۲۵۷۵۲۲	سهند ارتباط آذر یاد
۳۳.	THORN(Tyco)	آدرس پذیر/متعارف	انگلستان	LPCB / LPCB - Vds	۳۸۹۳۹۵۵۷	آرتین تک پایش خاورمیانه
۳۴.	TNA	آدرس پذیر/-----	انگلستان	LPCB / LPCB	۳۵۰۲۷۰۹۹	آترین الکترو سازه توس
۳۵.	Uni POS	آدرس پذیر/متعارف	بلغارستان	EVPU-LPCB /EVPU	۳۷۲۳۸۵۳۳	پارسین ساین سناباد
۳۶.	VES Fire Detection system	آدرس پذیر/متعارف	آمریکا	UL/ UL	۳۸۵۲۳۸۸۵	آواک
۳۷.	V-GREAT	متعارف	چین	LPCB / LPCB	۳۷۶۷۳۱۵۵	پردیس ایمن حریق شرق

- در هر مقطع زمانی، خلاف مستندات ارائه شده مشخص شود سازمان آتش نشانی، مجاز به حذف شرکت مذکور از لیست خواهد بود. کلیه عواقب آن متوجه شرکت مورد نظر می باشد.

- در صورت تغییر رویکردی در سازمان آتش نشانی شرکت های ذکر شده در لیست بالا متعهد به تبعیت از شرایط جدید مدنظر سازمان آتش نشانی می باشند.

- شرکت های ذکر شده در لیست فوق متعهد به پاسخگویی به مکاتبات و درخواست های این سازمان در اسرع وقت می باشد.

- با عنایت به این موضوع که در بسیاری از برندهای سیستم های کشف و اعلام حریق تعدادی از قطعات (دکتور، آژیر، اینترفیس، پنل و...) دارای تاییدیه معتبر آزمایشگاهی می باشند، قبل از عقد قرارداد، نسبت به دارا بودن تاییدیه آزمایشگاهی کلیه قطعات اطمینان حاصل فرمایید.

- ذکر نام برند در این لیست به مفهوم مناسب بودن برند جهت کلیه ساختمان ها نمی باشد، در هنگام عقد قرارداد نسبت به مناسب بودن قابلیت های سیستم با مشخصات پروژه اطمینان حاصل فرمایند. n.۹۷.۲۶۰